

01 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:100



02 PLANTA BAIXA - ELETRICA
ESCALA: 1:100

ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS

1.Paredes E Painéis DE FECHAMENTO

Os painéis de fechamento internos e externos serão confeccionados em ambas as faces em chapa de aço galvanizado, a quente conforme normas UNI EN 10147,na espessura de 0,50 mm conforme layout. As chapas serão lisas e planas na laminação, pré envernizadas em sistema industrial, com aplicação de prime em todas as faces e acabamento em pintura eletrostática na cor branca sobre as faces expostas, proporcionando alta resistência da pintura a impactos e arranhões.

Estes painéis deverão possuir encaixe perfeito entre eles e serão apoiados aos tetos em cantoneiras "L" de chapa do mesmo material de conformação dos painéis. As paredes externas dos módulos deverão ter vedação adequada à perfeita estanqueidade do conjunto.Possuirão ainda entre as faces interna e externa,um núcleo em espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), espessura de no mínimo 50 mm, respectivamente, com retardante a chama classe F1, conforme NBR 11948, densidade global mínima de 15 kg/m³ e isolamento térmico-acústico.

Todo o perímetro do forro deverá receber uma vedação de silicone incolor em quantidade adequada para impedir a passagem de pó, água, insetos, etc.

2.Esquadrias

2.1.PAINÉIS PORTAS COM VISORES

Os painéis portas com visores deverão ter as mesmas características dos painéis de fechamento. O batente da porta e sua moldura deverão ser em alumínio anodizado na cor natural, na moldura da porta deveremos ter uma borracha em todo o seu contorno a fim de amortizar o impacto da porta no batente durante seu fechamento e ajudar em sua estanqueidade.

A folha da porta deverá ser confeccionada com o mesmo material do painel de fechamento. A porta deverá ter três dobradiças de aço inoxidável permitindo sua retirada e substituição sem necessidade de uso de qualquer tipo de ferramenta. As portas deverão ter também a maçaneta com seus espelhos na cor preta e a fechadura com três jogos de chave, e um visor com vidro na espessura de 3mm e aproximadamente 350 mm x 450 mm fixado em moldura de alumínio anodizado na cor natural.

As portas duplas terão as mesmas características acima descritas e deverão ser confeccionadas em painéis duplos de aproximadamente 2.120 mm de largura com vão livre de 1.400 mm x 2.050 mm.

2.4.PAINÉIS JANELAS/VISORES

Serão constituídas de visores com vidros duplos fixos medindo 945 mm x 945 mm a serem aplicados diretamente nos painéis modulares, dispondo de sistema de vedação com utilização de silicone estrutural.

Nos banheiros serão utilizadas janelas basculantes tipo "maximar" de 600 mm x 400 mm em alumínio anodizado linha 25 com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com vidro de 3mm canelado e grade de alumínio.

3.Forros

O forro do teto deverá ser composto por painéis com núcleo em espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), espessura de no mínimo 50 mm, com retardante a chama classe F1, conforme NBR 11948, densidade global mínima de 15 kg/m³, e conformados por ambas as faces em chapa de aço galvanizado e pré-pintado na espessura de 0,50 mm e na cor a ser definida

Estes painéis deverão permitir um encaixe tipo macho-fêmea e deverão ser apoiados em toda a extensão do teto em cantoneiras tipo " L " de chapa do mesmo material de conformação dos painéis.

O teto deverá apresentar acabamento adequado à perfeita estanqueidade do conjunto.

4.Sobre Coberturas e Proteções

A sobre cobertura dos modulos e estrutura central será em telhas de chapa galvanizada pré pintada em ambas as faces , 0,50mm , apoiadas em estrutura metálica conforme definido no projeto estrutural .

5.Revestimentos

Revestimentos internos e externos

Externamente e internamente , o predio receberá acabamento da propria pintura do painel metalico.

6.Pavimentações

A estrutura do piso deverá ser construída em aço tipo SAE 1010/1020 e travessas revestida com manta vinílica, tipo alto tráfego,

especifica para uso hospitalar sem emendas com espessura de 2,00 mm, tendo como arremate junto as paredes

a instalação de rodapés boleados tipo hospitalar do mesmo material.

7.Louças / metais e complementos

Louças Deca linha Ravena na cor branca, sendo o vaso sanitário com caixa acoplada, código CP-929 e o lavatório com coluna, código L-91 .

Louças e Metais

Os metais serão acabamento cromado, sendo a torneira para lavatório da marca Fabrimar, linha Aquarius, ref. 1153-C

8.Acessórios

Saboneteira para lavatório linha Las Vegas da Lalekla, para sabão líquido

Porta papel higiênico de sobrepor anti-furto acabamento cromado da Lalekla

Barras para deficientes físico

Porta papel toalha linha Elite da Lalekla

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (M)
PORTAS	P1	PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO SEM VISOR.	0.90 x 2.10
	P1B	PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. SEM VISOR. PARA BANHEIRO COM TRINCO LIVRE/OCUPADO	0.90 x 2.10
	P2	PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COM VISOR.	0.90 x 2.10
	P3	PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. SEM VISOR.	0.80 x 2.10
	P9	PORTA COM VENEZIANAS EM ALUMÍNIO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS SEM VISOR.	2x(0.60x2.10)
	P10	PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS SEM VISOR.	2x(0.60x2.10)
	P11	PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS SEM VISOR.	2x(1.00x2.10)
JANELAS	J2	JANELA MAXIM-AR	1,15 x 1,00
	J3	BASCULANTE TIPO "MAXIMAR" COM GRADE INTERNA COM VIDRO MINIBOREAL, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI COM BRANCA LINHA 25.	0.60 x 0.40

03 COBERTURA
ESCALA: 1:100

00 DETALHE DO BALCÃO
S/ ESCALA

04 CORTE BB
ESCALA: 1:100

05 CORTE AA
ESCALA: 1:100



08 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1:250



06 FACHADA 2
ESCALA: 1:100



07 FACHADA 1
ESCALA: 1:100

LEGENDA SIMBOLOGIA:

- PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m)
- PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (h=1.30m)
- PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m)
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T(h=2.30m)
- PONTO DE TOM. ESTABILIZADA P/ COMPUTADOR 2P+T (h=0.30m)
- PONTO PARA REDE DE LÓGICA BAIXO (h=0.30)
- PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m)
- INTERRUPTOR PARA UMA SEÇÃO
- INTERRUPTOR PARA DUAS SEÇÕES
- INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY
- VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)
- TV PONTO DE ANTENA (h=2.30m)
- DCH DUCHA HIGIÊNICA (h=0.30m)
- F PONTO DE ÁGUA P/ FILTRO (h=1.30m)
- Q.D.L QUADRO DE LUZ (h=1.30m)
- EXAUSTÃO MECÂNICA 500m3/h
- EXAUSTÃO MECÂNICA VAZÃO 1800m3/h

LUMINÁRIAS
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PLAFON- 18W LED, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR-LED, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
- REFLETOR EM POSTE OU PAREDE
- POSTE METÁLICO
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA -40/60W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM PONTO DE TOMADA ALTA

LEGENDA ALVENARIA:

- PAREDE EM CHAPA DE AÇO EXISTENTE
- PAREDE EM CHAPA DE AÇO À DEMOLIR
- PAREDE EM CHAPA DE AÇO À CONSTRUIR

REVISÃO	EMISSÃO INICIAL	00

NITERÓI SEMPRE À FRENTE
Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA Nº: 01

OBRA:
REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BERNARDINO – RUA SÁ BARRETO, Nº 94 – FONSECA, NITERÓI – RJ

DESENHO
PLANTA BAIXA,SITUAÇÃO,CORTE,FACHADAS,DETALHES E COBERTURA

ESCALA: indicada
DATA: 02/09/2021

DESENVOLVIDO POR:
LEANDRO SOARES DOS SANTOS
CAU Nº A70433-4

COORDENAÇÃO
RAMON DORNELAS
–
CAU Nº A41599-5