



LEGENDA			
JANELAS			
J1= 1.20x1.00x1.50 (janela de correr em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J2= 1.50x1.00x1.50 (janela de correr em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J3= 2.20x1.00x1.50 (janela de correr em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J4= 1.00x1.00x1.50 (janela de correr em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J5= 0.50x0.50x1.50 (janela basculante em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J6= 1.00x1.00x1.50 (janela basculante em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J7= 0.70x1.00x1.50 (janela basculante em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J8= 0.50x0.50x0.50 (janela basculante em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J9= 2.00x1.00x1.50 (janela de correr em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J10= 2.00x1.00x1.50 (janela basculante em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J11= 3.00x1.00x1.50 (janela tipo maxilar em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J12= 2.00x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J13= 2.75x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J14= 4.00x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J15= 3.25x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J16= 3.00x0.50x1.50 (janela tipo guilhotina em alumínio com vidro minibrilho, peltor minibrilho branco)			
J17= 1.20x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J18= 1.00x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J19= 1.00x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J20= 2.60x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J21= 2.00x0.50x1.50 (janela em alumínio tipo maxilar com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J22= 1.50x0.50x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho tipo maxilar, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J23= 2.50x0.50x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho tipo maxilar, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J24= 2.00x0.50x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho tipo maxilar, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J25= 2.00x1.00x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J26= 2.00x1.00x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J27= 1.00x1.20x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J28= 2.00x1.20x1.50 (janela em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
J29= 1.50x1.00x1.75 (janela em alumínio com vidro minibrilho, comando 2.00 h, peltor minibrilho branco)			
REVESTIMENTOS			
PISO			
1 - Execução de porcelanato anti-derrapante (coeficiente de atrito >= 4, com junta mínima = 3 mm, cor branca) rodapés do mesmo material 60x60, instalado em alumínio branco.			
2 - Pavimentação em laje de concreto armado com 8 cm de espessura na cor cinza.			
PAREDE			
1 - Pintura 100% acrílica sobre o esmalamento com massa acrílica Coral Decorado acrílico ref. 678-ovalinho ou similar.			
2 - Pintura esmalte na base de água na cor branca.			
3 - Pintura esmalte na base de água na cor branca.			
4 - Arrançamento de revestimento cerâmico existente h=1.50m. Pintura 100% acrílica sobre o revestimento com massa acrílica na cor - Coral Decorado acrílico ref. 678-ovalinho ou similar.			
5 - Arrançamento de revestimento cerâmico existente h=1.50m. Pintura 100% acrílica sobre o revestimento com massa acrílica na cor - Coral Decorado acrílico ref. 678-ovalinho ou similar.			
6 - Demolição do gesso existente h=1.50m. Acabamento, pintura acrílica esmalte - coral-castela 78-1276-P (neutra) ou similar.			
7 - Recuperação do acabamento metalizado na cor existente.			
8 - Recuperação do entosto e pintura acrílica esmalte - coral-castela 78-1276-P (neutra) ou similar.			
EQUIPAMENTOS			
1 - refrigerador	12 - esmaltado de laje *	22 - centrífuga	
2 - fogão	13 - fogão	23 - chuveiro elétrico *	
3 - geladeira	14 - microondas	24 - equipamento radiológico	
4 - computador	15 - ar condicionado de parede *	25 - mesa auxiliar	
5 - internet	16 - fax	26 - faculdade ergométrica	
6 - televisão	17 - impressora	27 - estufa ergométrica	
7 - split	18 - lavadora	28 - aparelho Tens	
8 - ventilador de parede *	19 - máquina de lavar	29 - geladeira exposta	
9 - secador de cabelo	20 - bancada de madeira plástica ecológica com bancada "V" detalhe *	30 - cadeira ergométrica	
10 - aparelho de ultrassom	21 - filtro de parede	31 - cadeira odontológica	
11 - aparelho de ultrassom		32 - mesa	
* somente estes itens serão entregues na obra.			
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
EXISTENTE			
A DESMOLAR			
A CONSTRUIR			
DRY WALL- CHAPA VERDE			
DRY WALL			
DIVISÓRIA			
PANEL DE VIDRO			
REVISÃO			
REVISÃO	DATA	ASSUNTO	VISTO
FRANCA: Nº. 03/07			
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - POLICLINICA REGIONAL CARLOS ANTONIO DA SILVA AV. JANSSEN DE MELLO - S/Nº - CENTRO-NITERÓI			
DESENHO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE INSTALAÇÕES, CORTES, FACHADAS E DETALHES BLOCO A			
DESENVOLVIDO POR: FRANCIS B. CORTES ARQUITETA CAU-A43626-2			
COORDENAÇÃO: RAMON DORNELAS ARQUITETO CAU-A41599-5			
ESCALA: IND.			
VISTO: 06/22			
DATA:			