LEGENDA

	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ESTABILIZADA
	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m)
	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (h=1.30m)
	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m)
	PONTO PARA REDE DE LÓGICA BAIXO (h=0.30)
	PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m)
	INTERRUPTOR PARA UMA SEÇÃO
2	INTERRUPTOR PARA DUAS SEÇÕES
3w	INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY
V	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR h= 1.50
	VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)
TV	PONTO DE ANTENA (h=2.30m)
DCH	DUCHA HIGIÊNICA (h=0.30m)
AP	ACESS POINT (h=2.30m)
CAM	CAMERA DE CFTV
	- REFLETORES LED (20W) DE PISO
	-LUMINÁRIA TUBULAR DE PAREDE- DIFUSOR LEITOSO. MEDIDAS: 20X60m H= 1.50 DO PISO ACABADO
	-LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X18/20W LED - DIFUSOR LEITOSO. MEDIDAS: 20X1.00m
	-LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X9/10W LED - DIFUSOR LEITOSO. MEDIDAS: 20X60Cm
	LUMINÁRIA REFLETOR LED-20W - INSTALADA EM HASTE CURVADO METÁLICO (40 CM) NA COR PRETA
BA	BEBEDOURO ELETRICO EM AÇO INOXIDAVEL ACESSÍVEL
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
	EXAUSTOR DE TETO(CIRCUITO EXCLUSIVO)
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO
	RALO QUADRADO COM CAIXILHO EM INOX
	ELETROCALHAS PARA LÓGICA TIPO "U" 100 x 50
	ELETROCALHAS TIPO "U" 200 x 100
	ELETRODUTO 0 75mm - PVC EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO 0 1" - POR DENTRO DO FORRO PVC
	NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
Q.D.L.	QUADRO DE LUZ (h=1.30m)
F	PONTO DE ÁGUA P/ FILTRO (h=1.30m)
AF	PONTO DE ÁGUA (h=1.30m)
EG	PONTO DE ESGOTO (h=1.30m)

OBS* - PARA A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS NOVOS TIPO SPLIT, UTILIZAR CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT COM DRENO CENTRAL(35 X 19 X 07)

INSTALAÇÕES DA SALA DE RAIO X

- ARANDELA 40w 220V A 2.40m DO PISO ACABADO(INDICADORA DE RAIO X)
- QUADRO DE FORÇA EXCLUSIVO RAIO-X
- TOMADA PARA MONITOR INNERVISION
- CANALETA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO

OBSERVAÇÕES

- LAMPADA DE SINALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RAIOS-X 220V COLOCADA ACIMA DA PORTA
EXIGÊNCIA RDC-50 ANVISA

A FIAÇÃO VIRÁ DO SOQUETE DA LAMPADA E DO QDF, AMBOS CHEGANDO ATÉ A CANALETA ATRÁS DO GANTRY COM 2M DE SOBRA

INSTALAÇÕES DA SALA DE DENSITOMETRIA ÓSSEA

ARANDELA 40w 220V A 2.40m DO PISO ACABADO(INDICADORA DE RAIO X)

- T1 - CAIXA COM DISJUNTOR 25A - 220V
COM FIO TERRA EQUALIZADO
- TOMADA PARA MONITOR INNERVISION
- CANALETA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO

01 PLANTA DE INSTALAÇÕES
ESC: 1/100

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	VISTO

NITERÓI 450 Anos Saúde — SEMPRE À FRENTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

LOCAL:
PROJETO BÁSICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DE ITAIPÚ
Av. IRENE LOPES SODRÉ- ITAIPÚ, NITERÓI

PRANCHA Nº: **03 /06**

DESENHO:
PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA DE INSTALAÇÕES

DESENVOLVIDO POR:	COORDENAÇÃO:	ESCALA:
FRANCIS B. CÔRTES ARQUITETA CAU-A33626-2	RAMON DORNELAS ARQUITETO CAU-A41599-5	IND.
		VISTO:
		DATA: SETEMBRO/23

FORMATO A1 841x594